



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ 4259/с

«26» августа 2015г.

При обследовании объекта: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №29 «Золотой ключик» города Лесосибирска, юридический адрес: 662541, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Комарова, 5 «Б», ОГРН 1022401508260, ИНН 2454012988, рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 26.08.2015г. № 4230, акта проверки от 26.08.2015г. № 4493, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. нарушения требований п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части функционирования дошкольной образовательной организации при наличии заключения, подтверждающего ее не соответствие санитарному законодательству.

СРОК исполнения: «01» июля 2016г.

2. нарушения требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части отсутствия на территории каждой групповой площадки теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков.

СРОК исполнения: «01» июля 2016г.

3. нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части имеющих дефектов (отслоения от стен) кафельной плитки, использованной для отделки стен на пищеблоке дошкольной организации (поверхности стен не гладкая, из-за имеющих дефектов, затруднено проведение качественной влажной уборки стен с применением моющих и дезинфицирующих средств).

Срок исполнения: «01» июля 2016г.

4. нарушения требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части не оборудования световых проемов во всех групповых регулируемые солнцезащитными устройствами (шторами, жалюзи).

Срок исполнения: «01» июля 2016г.

5. нарушения требований п. 3.3.1. (таблица 2, п. 62) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части не соответствия гигиеническим нормативам (выше нормируемых значений) коэффициента пульсации искусственной освещенности в групповой второй младшей группы.

Срок исполнения: «01» июля 2016г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №29 «Золотой ключик» города Лесосибирска и его руководителя.

Отметка о вручении (направлении) предписания в адрес ответственного исполнителя Бюш/ 4^uflff№4/KJ7 J•^cP, «1£» » вёu/cШа. 2015 г

Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок до 01.07.2016г. необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении предписания от 26.08.2015г. М 4259/с, путем направления письменной информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: lesosibirsk(5)24.rosпотребнадzor.гu

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены

документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Кроме того, руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в суд.

За невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт ГО Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске

>/

М.Г. Калинин